

Устройства сбора и передачи данных УСПД «Гран»

ОРГАНИЗАЦИЯ	
НОМЕР ФАКСА	
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО	
КОЛИЧЕСТВО	

[illegible]

Рисунок 1 – Структурная схема условного обозначения УСПД «Гран» (начало)

УСПД «ГРАН»								X	X	X	X	X	X	X	X	
Дополнительное оборудование по выбору:																
Выбор контроллера:																
- отсутствует																
- СЭМ 2.1								A								
- СЭМ 3.0 без встроенного GSM/GPRS-модема								B								
- СЭМ 3.0 с встроенным GSM/GPRS-модемом								C								
- Конус-2000								D								
- промышленный ПК (Windows, Linux)								F								
- иное по требованию заказчика								K								
Выбор типа антенны:																
- отсутствует																
- антивандальная антенна								E								
- направленная с усилителем								G								
Степень защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254:																
- IP54																
- IP31								N								
- IP67								M								
- по заказу								O								
Выбор типа оболочки:																
- не определено																
- материал корпуса из стали с полимерным покрытием								P								
- композитный материал корпуса с защитой от UV-излучения								S								
Наличие антивандального исполнения:																
- отсутствует																
- антивандальное исполнение								V								
Выбор варианта монтажа:																
- отсутствует																
- крепление на опору								T								
Климатическое исполнение оболочки:																
- отсутствует																
- с обогревом (резистор 100 Вт и автоматический термостат)								H								
Источник бесперебойного питания																
- отсутствует																
- источник 650 В·А																W

Примеры записи при заказе УСПД и в документации на другую продукцию:

Расшифровка записи: Устройство сбора и передачи данных УСПД «ГРАН», изготовленное по ТУ ВУ 100832277.018-2016 где: 230 – УСПД предназначены для учета тепла/холода и воды; 240 – связь с приборами учета осуществляется по M-BUS, wM-BUS; 220 – количество подключаемых приборов учета тепла/холода не более 240, приборов учета воды не более 240; 414100 – связь с верхним уровнем осуществляется посредством встроенного GSM/GPRS модуля в ССДУ-03.